

รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม / หมวดงานวัสดุ

- งานพื้น
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวมันหรือกึ่งมัน
ตามระบบสถาปัตยกรรม ระบุสี ลวดลาย และรูปแบบขณะก่อสร้าง
- วัสดุที่ใช้
ใช้กระเบื้องเซรามิคปูพื้น ตาม มอก. 37-2529 ขึ้นคุณภาพที่ 1 ประเภทตุ้มน้ำชาชนิดเคลือบผิวด้านหรือกึ่งมัน ขนาดระบุไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม. ผลิตภัณฑ์ ของ COTTO หรือ UMI หรือ CAMPANA หรือคุณภาพเทียบเท่า
- การเตรียมผิวและปูกระเบื้อง
- ให้แต่งพื้นที่จะปูด้วยปูนทรายผสมน้ำยากันซึม ให้มีความลาดเอียงประมาณ 1:200 มม. ลงสู่ท่อระบายน้ำ

- หลังจากพื้นแห้งดีแล้ว จึงปูแผ่นกระเบื้องปูพื้นให้ผิวหน้าเรียบเสมอกัน จัดแนวให้ตรง เมื่อแห้งแล้วให้ล้างทำความสะอาด อุดรอยต่อด้วยซีเมนต์ผสมสีใกล้เคียงกับกระเบื้องปูพื้น หรือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วต้องทำความสะอาดอีก 1 ครั้ง
- น้ำยากันซึม
ให้ใช้ของ FOSROC, SIKA, IMPERMO, BARRA หรือคุณภาพเทียบเท่า
- การส่งตัวอย่าง
ให้ผู้รับจ้าง ส่งเอกสารประกอบการศึกษาตัวอย่างวัสดุและสวดลายการปูกระเบื้อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการปูกระเบื้อง

2. งานผนัง

- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค
วัสดุที่ใช้
- ใช้กระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. และใช้กระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.05x0.30 ม. กรุผนังเสาคลุม ผลิตภัณฑ์ของ COTTO, RCI, UMI หรือเทียบเท่า ขนาด ตามที่ระบุ สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
- การติดตั้ง
- นำยากันซึมผสมปูนซีเมนต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SIKA, IMPERMO, FOSROC, CORMIX หรือคุณภาพเทียบเท่า
- การปูกระเบื้องให้ใช้การซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับงานปูกระเบื้องตุ้มน้ำชา โดยเฉพะ
ก. ผนังต้องสะอาดและมีการชุบน้ำให้ชุ่มชื้น
ข. ปูนซีเมนต์ที่ใช้กรุกระเบื้องจะต้องเกลี่ยให้เรียบและกวดกวดที่จะปูกระเบื้องแต่ละครั้ง ความหนาของปูนประมาณ 1 ซม. ห้ามใช้ปูนที่ผสมไว้เกินกว่า 1 ซม. มิฉะนั้นการกรุกระเบื้อง
ค. แต่กระเบื้องที่จะปูในน้ำสะอาด
ง. เมื่อกรุกระเบื้องแล้วต้องทำความสะอาดบริเวณที่ผิวกระเบื้องทันทีอย่าปล่อยให้แห้ง
จ. การกรุต้องได้แนว ได้ระดับ และได้ตั้ง
ฉ. การติดตั้งกระเบื้องต้องยึดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ขอบที่ขรุขระให้ขัดจนเรียบ
ช. ให้ผู้รับจ้างวางแนวการปูกระเบื้องให้เรียบร้อยสวยงามก่อนลงมือทำ
- การส่งตัวอย่าง
ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างวัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

2.2 ผนังห้องน้ำดื่มรูป ผนังประตูรูป

ผนังห้องน้ำดื่มรูปผลิตจากแผ่น Melamine Face Foam Board สีพื้น ความหนา 18 มม. ปานพับอีกฝั่งสามารถทนความชื้นและน้ำได้ 100% ใช้ผลิตภัณฑ์ของ WILLY หรือ ELITE หรือ KOREX หรือคุณภาพเทียบเท่า และให้ติดตั้งที่เสาระดาศษัระชนิด STAINLESS ใช้ผลิตภัณฑ์ของ WILLY หรือ ELITE หรือ KOREX หรือคุณภาพเทียบเท่า

ขอขออนุญาตใช้วัสดุและที่เสาระดาศษัระ เป็นชนิดโลหะชุบโครเมียมอย่างดี ติดที่ห้องส่งทุกห้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ WILLY หรือ ELITE หรือ KOREX หรือคุณภาพเทียบเท่า ถ้าผู้กำหนดฐานตามที่ตั้งตั้งที่ตำแหน่งเดิมได้ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อเลือกวัสดุใหม่ หรืออาจมีการเปลี่ยนรูปของวัสดุขณะก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม

- การส่งตัวอย่าง
ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างจำนวน 2 ชุด ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เลือกสีของผนัง และอุปกรณ์ก่อนดำเนินการ

3. งานสุขภัณฑ์

- การจัดวางสุขภัณฑ์
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ตำแหน่งของสุขภัณฑ์ให้ดูตามแบบ ให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีความจำเป็น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
- ผู้รับจ้างต้องวางท่อให้ได้ตำแหน่งก่อนทำพื้นและผนังตามสัปดาห์และผนัง ยกเว้นในที่มีเหตุจำเป็น
- เครื่องอุปโภคบริโภค
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียวกับเครื่องสุขภัณฑ์ โดยจัดส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
- เครื่องสุขภัณฑ์
ทั้งหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทนเคี้ยวทนทาน ผลิตภัณฑ์ตามแบบสถาปัตยกรรม

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล

สัญลักษณ์	ความหมาย
	BALL VALVE
	ประตุน้ำก้นน้ำชอนกัลป์
	ขั้วล้น
	ประตุน้ำ GATE VALVE

PROJECT :	ARCHITECT :	REVISION :		DRAWING SHOW :		SCALE :
		NO.	DATE	แบบแสดง	DRAWING NO. :	
				รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม / หมวดงานวัสดุ	A03	
LOCATION :	ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ			DATE : 15 กันยายน 2559	TOTAL : 11	
OWNER :	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			JOB No. :		